

Chieti, 30/04/2026

All' Ufficio Tecnico

Comune di San Valentino in A.C.

Via Fiume, 4 - 65020

San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)

info@pec.comune.sanvalentino.pe.it

OGGETTO: Realizzazione nuova linea MT in cavo interrato 3x1x185 per connessione impianto fotovoltaico e interventi di manutenzione straordinaria in CABINA PRIMARIA "CP SCAFA" Comuni di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE), SCAFA (PE) e TURRIVALIGNANI (PE) - *Codice rintracciabilità: 481306855 e-distribuzione*. **ISTANZA PAS**

Con la presente, la scrivente Società Orizzonte Lavori Pubblici S.r.l. con sede in Chieti (CH) Via Enrico Mattei 20/B - CAP 66100, Partita IVA 02752670691 presenta a Codesto Spettabile Ufficio, **Istanza di "PAS" (Procedura Abilitativa Semplificata)** afferente alle sole opere di connessione, come risultanti dalla soluzione di connessione, *Codice rintracciabilità e-distribuzione n.481306855*, necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto di potenza pari a 4,36 MW, già autorizzato con **Determina di codesto stesso Ufficio n° 301/T del 12/11/2024**.

Con l'occasione si precisa come la scrivente Società e la "Angelo de Cesaris S.p.A." hanno sottoscritto un contratto di cessione dei diritti discendenti dall'iniziativa connessa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed opere connesse nel tenimento comunale di codesto Comune (contrada Solcano), che assumerà efficacia all'ottenimento di tutti i pareri necessari per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di cui in oggetto.

L'intervento in questione riguarda la costruzione e l'esercizio di opere di connessione consistenti in:

- **A) un nuovo elettrodotto MT con tensione di 20 kV 3x1x185 mm² in cavo interrato su strada pubblica per una lunghezza di circa 5.725 metri (scavo 5.165 metri), ricadente nei Comuni di San Valentino in A.C. (PE), Turrivalignani (PE) e Scafa (PE).**

Tale linea di connessione prevede un primo tratto con scavo a sezione obbligata sul tratto della S.P.63 che va dal km 0+000 al km 01+200.

Successivamente, nel tratto che interessa la S.S.5 dal km 200+640 al km 204+010, il cavidotto sarà in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), per poi essere riposizionato in cavo a sezione obbligata sottostante la Strada Comunale "Via Pescarina" nel tenimento comunale di Turrivalignani.

A riguardo, si specifica come, ai sensi **dell'Allegato A, punto A.15, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31**, sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica i *"tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete"*.

- **B) "interventi di manutenzione straordinaria"** ubicati all'interno del fabbricato esistente della cabina primaria "CP SCAFA", necessari al rifacimento dei cordoli di contenimento che delimitano i trasformatori esistenti e all'eventuale rifacimento dei moduli "uscita cavi" esistenti.

Tali interventi non incidono sugli indici urbanistici e non modificano le caratteristiche paesaggistiche rispetto all'attuale configurazione della Cabina Primaria, di talché essi risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati.

Si resta in attesa di cortese, sollecita attivazione delle procedure connesse all'esaurimento della richiesta procedura di PAS, confermando la scrivente ogni intento collaborativo necessario per eventuali integrazioni e/o informazioni.

Distinti saluti

L'Amministratore
Orizzonte Lavori Pubblici srl
Via Enrico Mattei n. 20/B
66100 CHIETI (CH)
P.IVA/C.F. 02752670691



Si allega alla presente l'elenco degli elaborati presentati.